





































































内部きず検査判定基準

- 放射線透過試験
 - JIS Z 3104「鋼溶接継手の放射線透過試験方法」に従い、 きずの種類および点数判定
- 超音波探傷試験
 - JIS Z 3060「鋼溶接部の超音波探傷試験方法」に準拠し、 きずエコー高さ領域ときず指示長さから判定



- きずの種類に関わらず実際に内在する実きず寸法 を用いた評価法に変更
- ・きず寸法が板厚の1/3以下、疲労の影響が考えられる場合には1/6以下の場合を合格

36







































